

心臓脳血管センター空調設備保守点検業務特記仕様書

1 業務の目的

心臓脳血管センターの空調設備の点検を定期的により実施することにより、空調設備を常に良好な状態に維持するとともに、障害発生時には速やかに臨時点検を実施の上、復旧対応を行うことにより、病院機能への影響を最小限に抑制する。

2 対象の場所

県立延岡病院心臓脳血管センター 延岡市新小路2丁目1番地10

3 業務の対象

対象機器	設置場所	室内機台数
PUHY-P280DMG5	心カテ①	6台
PUHY-P280DMG5	心カテ②	6台
PUZ-ERMP140LA6	操作室	2台
PUZ-ERMP112LA6	医局	2台
PUZ-ERMP112LA6	リカバリ室	1台
PUZ-ERMP80HA6	廊下	2台
PUZ-ERMP80HA6	CPU1	1台
PUZ-ERMP80HA6	CPU3	1台
PUZ-ERMP50KA6	休憩室	1台
MULZ-GX2817AS	前室	1台
MUCZ-G2218	メンテナンス室	1台
PUSY-P112MH2	外調機	2台
LGH-N80RDF2-60	心カテ①、②	
LGH-N25RKX2	医局他	
LGH-N15RKX2	前室他	

4 業務の内容

- (1) 通常点検及びフィルター清掃
年に2回（5月頃、11月頃）実施する。
- (2) 故障時の緊急対応
随時対応する。
※部品交換を伴う修理対応等は含まない。

5 特記事項

- (1) 点検結果の報告
空調設備等に故障や不具合を発見したときは、直ちにその原因を調査し、その結果を報告すること。法令等で報告書の様式が定められている設備については、当該報告書の様式で作成し、鑑を付けて提出（必要に応じて消防署等に報告）すること。
また、報告書及び報告書に添付する関係書類の提出部数は1部とし、必要に応じて測定結果等を別紙として添付すること。