

## 吸収式冷暖房機保守点検業務特記仕様書

### 1 業務の目的

吸収式冷暖房機の点検整備を定期的実施することにより、吸収式冷暖房機を常に良好な状態に維持するとともに、障害発生時には速やかに臨時点検を実施の上、復旧対応を行うことにより、病院機能への影響を最小限に抑制する。

### 2 業務の対象

#### (1) 1号機

機 種 RGDAL036FPG  
製造番号 B13H149801  
能 力 1,266kW(358USRT)  
燃 料 都市ガス(13A) 焚き (A重油焚き切替可)

#### (2) 2号機

機 種 RGDAL036FPG  
製造番号 B16H128601  
能 力 1,266kW(360USRT)  
燃 料 都市ガス(13A) 焚き (A重油焚き切替可)

#### (3) 3号機

機 種 RGDAL036FPG  
製造番号 B15H151400  
能 力 1,266kW(360USRT)  
燃 料 A重油焚き(都市ガス(13A)焚き切替可)

### 3 業務の内容

#### (1) シーズンイン点検整備

1号機、2号機は、冷房切替時及び暖房切替時に点検整備・試運転を行う。3号機は、冷房中に2回点検整備・試運転を行う。

#### (2) シーズンオン点検

1号機、2号機は、冷房中及び暖房中にそれぞれ2回ずつ点検整備を行う。3号機は、冷房中に4回点検を行う。

#### (3) 臨時点検

業務対象機器に障害が発生した場合は、速やかに現地調査を行い、障害の復旧対応を行う。

### 4 特記事項

#### (1) 点検内容

点検の実施に当たっては、吸収式冷暖房機の製造者又は保守業者の立会いの下、吸収式冷暖房機の機能を維持するために必要な点検及び整備について、別表のとおり実施すること。

#### (2) 点検報告書

点検終了後、速やかに点検内容を記した点検報告書を提出すること。